

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA**

PROTOKOL o kontrolním zjištění

podle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

1. Pověření pracovníci provádějící kontrolu (jméno, příjmení, číslo služebního průkazu):

Hana Balnerová č.sl.p. 6225

Václav Guriča č. sl. p. 6230, e-mail: vaclav.gurica@khsova.cz, tel. č. 553/668 848

2. Označení subjektu podléhajícího výkonu státního zdravotního dozoru:

Obec Bolatice
Hlučínská 3
747 23 Bolatice

IČ: 00299847

3. Označení provozovny (přesná adresa)

Vodovod pro veřejnou potřebu obce Bolatice

4. Kontroly se zúčastnili (jméno, příp. číslo OP):

a) kontrolovaná osoba:

b) zaměstnanec kontrolované osoby:

c) člen statutárního orgánu kontrolované osoby:

d) spolupracující rodinný příslušník:

e) jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby:

OSOBA ZAJÍM

MARTIN BOLTÍK MÍSTNOSTNÍK OBCE BOLATICE

5. Kontrola zahájena dne: 10.04.2013 v 10:00 hod.

6. Předmět a účel kontroly :

Plnění povinností při zásobování pitnou vodou, stanovených v § 3 odst. 2, § 4, § 5 odst. 7 a 10, a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s prováděcími právními předpisy - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a plnění povinností stanovených v §§ 3a a 31a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

7. Vzorky: ano

Dne 10.04.2013 byly odebrány kontrolní vzorky pitné vody v kráceném rozsahu a rozsahu vybraných ukazatelů dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

8. Kontrolní zjištění:

Seznámení s výsledky provedených rozborů:

Dne 10.04.2013 byl pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KHS MSK) odebrán kontrolní rozbor pitné vody v kráceném rozsahu z odběrového místa MŠ a ZŠ Bolatice, Školní 475/9, Bolatice.

Podrobné údaje o místě, času a způsobu odběru a rozsah analýz vzorků, jsou uvedeny v protokolech o odběru vzorků, které jsou přílohou tohoto protokolu.

Příloha protokolu o kontrolním zjištění obsahuje:

- 1) Protokol o odběru vzorků pitné vody ze dne 10.04.2013
- 2) Protokol o zkoušce č. 17858/2013 provedené akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří (zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393).

U vzorku odebraného dne 10.04.2013 bylo zjištěno, že výsledek rozboru byl vyhovující ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Povinnosti provozovatele vodovodu:

Je zpracován a schválen provozní řád v souladu s §4 odst. 3 zákona č. 258/2000Sb.

Je schválen způsob a místa odběru z vodovodu opatřením dle §4 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb.

Z výsledků rozborů jsou pořizovány protokoly v elektronické podobě, které jsou zasílány OOVZ (orgánu ochrany veřejného zdraví) dle §4 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

Rozbory pitné vody prováděné provozovatelem jsou prováděny v rozsahu a četnosti dle §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

V rámci státní kontroly plnění ustanovení § 3 a 3a zákona č. 120/2002 Sb. byly v zařízení zkontrolovány používané přípravky pro úpravu pitné vody. JSOU POUŽÍVÁNY SCHVÁLENÉ PŘÍPRAVKY.

V PRŮBĚHU KONTROLY NEBYLO ZJIŠTĚNO PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
V ROZSAHU UVEDENÉM V BODĚ 2. 6 TONOTO PROTOKOLU.

9. Předložené doklady (nepřipojeny k tomuto protokolu) :

Výsledky rozborů pitné vody, provozní řád, způsob stanovení míst odběru vzorků - opatření

10. Poučení:

Pro kontrolu ve věci bezpečnosti výrobků (včetně potravin a pokrmů) a jakosti vod:

Podle § 88 odst.4 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může fyzická osoba uvedená v § 88 odst.2 věta první zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat námitky pouze přímo do protokolu.

11. Vyjádření osoby uvedené v § 88 odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb.:

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem protokolu o kontrolním zjištění, převzal(a) jeho stejnopis a byl(a) poučen(a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky a o způsobu jejich podání.



12. Kontrola skončena dne 24.04.2013 v 11:15 hod.

13. Protokol obsahuje: 3 strany + přílohu a byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

14. Podpisy :

a) kontrolních pracovníků:



b) osob zúčastněných na kontrole :



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava


Zadavatel: KHS MSK, ÚP OPAVA ODD. HOK Číslo objednávky: 2OP0220

Protokol o odběru vzorku vody

Datum odběru:	10.04.2013	Účel odběru:	SZD
Způsob odběru:	SOP č.107/2004 KHS	Transport vzorků:	Chladicí box
Vzorkovnice:	Sklo, PVC	Množství vzorku:	
Druh vzorku:	Pitná voda	Konzervace vzorku:	ČSN EN ISO 5667-3
Druh zásobování: *	☒ veřejný vodovod ☐ veřejná studna ☐ komerční studna		
Dezinfekce: *	☒ ano ☐ ne		
Rozsah vyšetření: *	☒ krácený MB - s ovlivněním povrchovou vodou (A/01/1) ☐ krácený MB - bez ovlivnění povrchovou vodou (A/01/2) ☒ krácený CH - bez Al, bez Mn (A/01/3) ☐ úplný (A/02) ☐ jiný:		

* požadované zaškrtněte

Terénní označení vzorku	Popis místa odběru	Čas odběru	Teplota vzorku °C	Volný chlor (mg/l)	Vzorek č.	Lab. ozn. vz..
3.	Bolatice, MŠ a ZŠ, Školní 475/9	10:00	12°C	0,06		
	ID: 63315					

Odběru přítomen:	zaměstnanec organizace –		
Jméno:	OŠTÁŘKOVÁ LYDIE	Podpis:	

Poznámky:			
Odebral:	GURICA	Podpis:	
Datum a čas dodání do laboratoře:		Prevzal (jméno, podpis):	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 17858/2013

Zákazník : KHS MSK se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 724/7
702 00 Ostrava

Číslo zakázky : 11056
Příjem vzorku : 10.4.2013 14:00
Vyšetření vzorku : 10.4.2013- 16.4.2013
Číslo jednací : ZU/08960/2013
Číslo spisu : S-ZU/08960/2013
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 2OP0220

Vzorek číslo : 33439
Datum odběru : 10.4.2013
Název vzorku : Voda pitná
Množství vzorku : 1,1 litru
Místo odběru : Bolatice, MŠ a ZŠ, Školní 475/9
Matrice : voda pitná
Vzorkoval : Guriča
Způsob odběru : KHS-SOP 107/2004
Účel odběru : státní zdravotní dozor
Přítomné osoby : Ostárková Lýdie

Čas odběru : 10:00

Místní měření

Provedeno dodavatelem vzorku na místě odběru, není předmětem akreditace.

Ukazatel	Hodnota	Jednotka
teplota vzorku	7,2	°C
chlor volný	0,06	mg/l

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
amonné ionty	0,072	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 ²	±10%
barva	<2	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 ²	-
dusičnany	34	mg/l	max. 50	A	SOP OV 064.03 ²	±10%
dusitany	<0,020	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064.04 ²	-
CHSK-Mn	<0,50	mg/l	max. 3,0	A	SOP OV 016 ²	-
chuť	přijatelná		přijatelná	A	SOP OV 062 ²	-
elektrická vodivost (25°C)	33,2	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 ²	±10%
pach	přijatelný		přijatelný	A	SOP OV 062 ²	-
pH	6,6		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033 ²	±0,3
zákal	<0,2	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 ²	-
Fe (železo)	<0,0009	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 201.01 ²	-

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
Clostridium perfringens	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 914.01 ²	-
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ²	-
koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 900 ²	-
počty kolonií při 22°C	9	KTJ/ml	max. 2x10 ²	A	SOP OV 908 ²	4-14
počty kolonií při 36°C	7	KTJ/ml	max. 20	A	SOP OV 908 ²	2-12
abioseston	4	%	max. 10	A	SOP OV 916 ²	-
počet organismů	0	jedinci/ml	max. 50	A	SOP OV 916 ²	-
živé organismy	0	jedinci/ml	max. 0	A	SOP OV 916 ²	-

AZL 1393

*** Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámky k analýze :

Výsledek elektrické konduktivity byl korigován matematicky. Teplota měření 24,0 °C.

Upřesnění SOP :

SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 016	(ČSN EN ISO 8467)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027)
SOP OV 062	(TNV 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod Aquakem)
SOP OV 064.03	(návod Aquakem)
SOP OV 064.04	(návod Aquakem)
SOP OV 064	(návod Aquakem)
SOP OV 201.01	(ČSN EN ISO 11885)
SOP OV 900	(ČSN EN ISO 9308-1)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 914.01	(Vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č.6, v platném znění)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(2) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Němcová Vladimíra, Ing.

Protokol vyhotovil: Košárková Jana

Počet stran: 2

Dne: 16.4.2013



Dardová
Ing. Zdeňka Dardová

vedoucí Oddělení vzorkování a servisu