POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Projektová dokumentace bude zpracovaná dle ČSN 755411 Vodovodní přípojky a v souladu s dokumentem Technické požadavky na vodovodní přípojky a vnitřní vodovody.

Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné podzemní šachtě umístěné ve veřejném prostranství před oplocením, popř. v hranici pozemku vlastníka a veřejného pozemku (bude specifikováno konkrétními parcelami).

Obsah dokumentace:

- technická zpráva včetně
  - **výpočtu potřeby vody** (vč. potřeby požární vody),
  - **posouzení tlakových poměrů** v celé trase vodovodní přípojky,
  - **popisu jiných zdrojů vody** (např. studna, dešťové vody apod.) vč. způsobu jejich využívání a informaci, zda a jak je zajištěno nepropojení s rozvodem pitné vody z veřejného vodovodu,
  - umístění orientační tabulky apod.,
- přehledná situace,
- podélný profil, vč. sklonu přípojky,
- příčný řez přípojky,
- kladečské schéma vodovodní přípojky vč. vodoměrné sestavy,
- umístění vodoměru,
- výkres vodoměrné šachty.

2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Projektová dokumentace kanalizační přípojky bude zpracovaná dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a v souladu s dokumentem Technické požadavky na kanalizační přípojky.

Obsah dokumentace:

- technická zpráva včetně
  - **výpočtu množství a průtoku odpadních vod**,
  - **uvedení druhů odpadních vod**,
  - u tlakové kanalizační přípojky **návrh a posouzení domovní čerpací stanice** a čerpadla vč. tlakového posouzení,
- přehledná situace,
- podélný profil, vč. sklonu přípojky,
- příčný řez přípojky,
- kladečské schéma kanalizační přípojky,
- výkresy šachet,
- domovní čerpací stanice.